



Przewiert D - 160 mm pod systemem korzeniowym drzew. Bez rur osłonowych. Rura przewiertowa jest rurą przewodową 80PEsdr17.6 D-160 mm połączoną z systemem wodociagowym za pomocą kolnierzy. Długość przewiertu L = 6,00 mb.

Legenda / uwagi:

- Sieć wodociągowa zaprojektowana została ze spadkiem odpowiadającym spadkowi terenu.
- Projekt odgałęzień i przyłączy wodociagowych poza pasem drogowym stanowi odrębne opracowanie.
- Przewierty pod ciągami komunikacyjnymi - bez rur osłonowych.
- Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi zabezpieczyć należy rurami ochronnymi 2-dzielnymi typu AROT typu PS - 110, L=2,00 mb.
- Roboty ziemne wykonywane w zbliżeniu do systemu korzeniowego istniejącego drzewostanu wykonywać ręcznie lub metodą bezwykopową (przewierty).

- Poziom terenu - istniejący
- Projektowana sieć wodociągowa
- Projektowana taśma ostregawcza w kolorze niebieskim

Investor:

GMINA STRACHÓWKA UL. C.K.NORWIDA 6
05-282 STRACHÓWKA

Opracował:

USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
inż. Ryszard Łada
ul. Wolności 16/3, 22-100 Opatów
tel/fax: 82 563 75 68; 605 403 047
e-mail: rysard.lada@poczta.fm

Obiekt:

SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI ROZALIN

Adres:

m. Rozalin, gmina Strachówka dz. Nr 171/1, 173/2,
272/2, 986/1, 986/2, 501/1, 502/1, 102/1
Obr. geod. Rozalin; dz. Nr 28, 89 Obr. geod. Annapol

Rysunek:

Profil podłużny - sieć wodociągowa

Specjalność:

instalacyjna - br. sanitarna

Projektant:

br. sanitarna: inż. Ryszard Łada

Zespół:

Sprawił:

br. sanitarna: mgr inż. Gerard Łada

Data:

04.2012r.

Skala:

1:100/1000

Nr rysunku: 11

ROZPORZĄDZENIE NINIEJSZEGO OPRAWOWANIA, JAK IZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM KONCEPCJA, WYKONYWANYCH RYSUNKOW A PODADZU UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZAWYKATKIM WŁADZOWYCH ORGANOW ADMINISTRACJI PRZESYŁANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE W TYM ELEKTRONICZNE, A MECHANICZNE, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDKURU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA, JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDALNOŚCI KARNEJ Z KODU ART.116,117 I 118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEOWNYCH (DZ. U. NR 24 POZ.53 Z 1994 R.)