



### ZESTAWIENIE:

- 1 - trójnik równoprzelotowy, PVC - Dz = 160 mm - np. pod. WAVIN - 1 szt.
- 2 - rura kielichowa PVC U, Dz/dz = 160 mm - np. pod. WAVIN - 5 szt.
- 3 - króciec kołnierzowo kielichowy PVC U - Dz = 160 mm - np. WAVIN - 2 szt.
- 4 - króciec jednokołnierzowy Dz=160 mm - np. pod. WAVIN - 2 szt.
- 5 - kolano PVC U Dz=160 mm < 60° WAVIN - 4 szt.
- 6 - zasuwka kołnierzowa z miękkim klinem Dn=160 - np. pod. AVK - 2 szt.

<b>Inwestor:</b>			
<b>GMINA STRACHÓWKA POW. WOŁOMIN</b>			
<b>Opracował:</b>			
<b>USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE</b> inż. Ryszard Łada ul. Wolności 16/3, 22-100 Chełm tel/fax: 82 563 75 68; 605 403 047 e-mail: ryszard.lada1@poczta.fm			
<b>Obiekt:</b> SIEĆ WODOCIĄGOWA WE WSI ROZALIN			
<b>Adres:</b> Rozalin Gmina Strachówka Nr dz. 171/1, 173/2, 272/2 986/2, 501/1, 102/1 obręb geodezyjny Rozalin Dz. Nr 28, 89 obręb geodezyjny Annapol			
<b>Rysunek:</b> Schemat montażowy węzła zsuw			
<b>Specjalność:</b> instalacyjna - br. sanitarna		<b>Faza:</b> PROJEKT B. W.	
<b>Projektant br. sanitarna:</b>	inż. Ryszard Łada	584/Ch/86	
<b>Zespół:</b>			
<b>Sprawdził br. sanitarna:</b>	mgr inż. Gerard Łada	LUB/0106/ PWOS/06	
<b>Data:</b> 04. 2012r.	<b>Skala:</b>	<b>Nr rysunku:</b> <b>23</b>	
ROZPOWISZCZNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TŁŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKACJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART116,117 I18 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 POZ.83 Z 1994 R)			