


OŚ DROGI Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ



## ZESTAWIENIE:

- 1 - nawierzchnia asfaltowa drogi
- 2 - pobocze gruntowe
- 3 - zeliwna skrzynka do zasów - 1 szt.
- 4 - podbudowa betonowa pod skrzynkę do zasów B15 (40x40x10 cm) - 1 szt
- 5 - płyta betonowa podhydrantowa B15 (80x80x10 cm
- 6 - trójnik PVC - Dz/dz = 90/90 mm - np. pod. WAVIN - 1 szt.
- 7 - króciec jednokołnierzowy PE U Dz=90 - 1 szt
- 8 - kolano PE Dn=80 kołnierzowe pod. WAVIN - 1 szt.
- 9 - zasuwa kołnierzowa z miękkim klinem Dn=80 - np. pod. AVK - 2 szt.
- 10 - kolano stopowe Dn=80 np. typ MULTI/JOINT pod. WAVIN - 1 szt.
- 11 - króciec dwukołnierzowy PE U Dz=90 - 2 szt
- 13 - hydrant p. poż. nadziemny Dn=80 - np. pod. AVK - 1 szt.

Inwestor:

GMINA STRACHÓWKA POW. WOŁOMIN

Opracował:

USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE

inż. Ryszard Łada  
ul. Wolności 16/3, 22-100 Chełm  
tel/fax: 82 563 75 68; 605 403 047  
e-mail: rysard.lada1@poczta.fm

Obiekt: SIĘĆ WODOCIĄGOWA WE WSI ROZALIN

Adres: Rozalin Gmina Strachówka Nr dz. 171/1, 173/2, 272/2  
986/2, 501/1, 102/1 obręb geodezyjny Rozalin  
Dz. Nr 28, 89 obręb geodezyjny Annopol

Rysunek: Schemat montażowy hydrantu - przekrój

Specjalność: instalacyjna - br. sanitarna		Faza: PROJEKT B. W.	
Projektant br. sanitarna:	inż. Ryszard Łada	584/Ch/86	
Zespół:			
Sprawdził br. sanitarna:	mgr inż. Gerard Łada	LUB/0106/ PWOS/06	
Data: 04. 2012r.	Skala:	Nr rysunku: <b>26</b>	

ROZPOWISZCZNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TŁŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART116,117 118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 POZ.83 Z 1994 R)