



Detal 8

Zbrojenie narożników.

Przykład zbrojenia naroża siatką z włókna szklanego np. Baumit StarTex.




Przykład zbrojenia naroża profilem narożnikowym oraz siatką z włókna szklanego np. Baumit StarTex.



aluminiowy profil narożnikowy z przyklejoną siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm

lub profil narożnikowy z PCV z wtopioną siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm.

Przykład zbrojenia naroża aluminiowym profilem narożnikowym (bądź profilem PCV) z siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm oraz siatką np. Baumit StarTex.



Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.

Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach.

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami.

Na części parterowej oraz na cokołach należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną (o zwiększonej gramaturze).

Faza:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
Temat:	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIEŁLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JADWISIN		
Inwestor:	GMINA STRACHÓWKA, UL. NORWIDA 6, 05-282 STRACHÓWKA		
Lokalizacja:	Pow. wołomiński, Gm. Strachówka, wieś Jadwisin, dz. nr: 179	Nr ark.:	D-8
Branża:	ARCHITEKTURA	Skala:	1:10
Nazwa rysunku:	ZBROJENIE NAROŻNIKÓW	Data:	listopad 2012
Projektant:	mgr inż. arch. Karolina Szerszenowicz upr. nr: MA/077/10	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Siwińska upr. nr: WP-OIA/OKK/UpB/1/2009	Podpis:	
Wyk. branży architektonicznej:	<div>  </div>		
	ARCHIDESIGN Karolina Szerszenowicz Ul. M. Kopernika 8A/36, 05-300 Mińsk Maz. NIP: 822-187-60-25 kom. 608 55 18 44		