



UWAGI

ZK uziom otokowy wyk. z bednarkei stalowej ocynkowanej PFeZn25x4mm

ZK-zlaczce kontrolne

zwody i przewody odprowadzajace-Df e fi 8mm na wspornikach ocynkowanych

⊙ zwód pionowy o dk. 1m

Faza:		PROJEKT BUDOWLANY	
Temat:		PRZEBUDOWA ,REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKIE I ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY W MIEJSCOWOŚCI JADWISIN	
Inwestor:		GMINA STRACHÓWKA, UL. C. K. NORWIDA 6, 05-282 STRACHÓWKA	
Lokalizacja:	Pow. wołomiński, Gm. Strachówka, wieś Jadwisin, dz. nr: 179	Nr ark.:	E-3
Branża:	ELEKTRYCZNA	Skala:	1:100
Nazwa rysunku:	INSTALACJA ODGROMOWA	Data:	Listopad 2012
Projektant:	Marek Urbanek. upr. nr 1795/Lb/92	Podpis:	
Sprawdzający:	Tomasz Sędzimir-Dobrowolski. upr. nr 2333/Lb/85	Podpis:	
Jednostka projektowa:			

P.W.ELMARK
mgr inż. MAREK URBANEK
20-539 LUBLIN, ul. STOKROTKI 1/19
tel/fax (0 81) 524-47-16,
e-mail pweimark@o2.pl