

Strachówka, dn. 11.07.2017r.

SG.271.5.2017

Wszyscy Wykonawcy pobierający dokumentację przetargową na wykonanie zadania pn.  
**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego SG 271.5.2017

Gmina Strachówka poniżej zamieszcza pytania oraz odpowiedzi, dotyczące postępowania pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka**”:

**Pytanie 31.**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 15.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie weryfikacji technologii oferowanej oczyszczalni na podstawie dokumentów typu: karty katalogowe, instrukcje. Wymagane aby opis technologii znajdował się w raportach z badań stanowi utrudnienie konkurencji ponieważ Wykonawcy czy producenci nie mają wpływu na treści zawarte w raportach z badań, a laboratoria notyfikowane są zobligowane do zawarcia w raportach jedynie informacji, które powinny się w nich znaleźć zgodnie z normą 12566-3. Technologia, zgodnie z normą nie jest informacją, która musi znaleźć się w raportach z badań.

**Odpowiedź 31.**


Zamawiający dopuszcza aby opis technologii znajdował się w DTR, kartach katalogowych lub instrukcjach wystawionych przez producenta urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Pytanie 32.**

Zamawiający w pkt 3.1 projektu budowlano-wykonawczego wymaga ocieplenia rur posadowionych powyżej strefy przemarzania otuliną styropianową. Z naszego doświadczenia wynika, że tego typu rozwiązanie jest zbędne, gdyż rura nie jest zalana ściekiem w sposób ciągły, a jedynie w sposób cykliczny. Ponadto ścieki posiadają niższą temperaturę zamarzania niż woda czysta. W związku z powyższym ocieplenie przyłączy kanalizacyjnych niepotrzebnie podnosi koszty realizacji – wnosimy o rezygnację z tego typu rozwiązania.

**Odpowiedź 32.**

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wykonania docieplenia rur kanalizacji sanitarnej.

Z up. Wójta  
  
Krzysztof Jezierski  
Sekretarz Gminy